LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA
Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)
Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.laboratoriogenovese.it

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0918 L

RAPPORTO DI PROVA
N° 1920 - 2019
del 04/12/2019

Committente: **PLUS SERVICE Consulenza e Servizi Di LABONIA C**
Via Vittorio Emanuele, 14
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Committente
Metodo di Campionamento: Campionamento eseguito dal cliente
Campione n.: 1920/1 Acqua Destinata ad Uso Umano
1920/2 Acqua Destinata ad Uso Umano

Luogo di prelievo: Acqua rete idrica- Fontana Parco KAROL- Comune di Gaggi
Modalità di prelievo: Contenitori sterili
Data prelievo: 26/11/2019 Ora del prelievo: 10:45:00
Data ricevimento 27/11/2019

Campione n° 1920/ 1

RISULTATO DELLE PROVE

Parametro	Metodo di analisi	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento
* Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29:2003	-	incolore		Accettabile
* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003	-	inodore		Accettabile
* Sapore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003	-	insapore		Accettabile
* Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2003	°C	15		- -
* pH (4 - 9 unità' pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003	unità pH	7,83		6,5 9,5
* Misura conducibilita	APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003	µs/cm	654		- 2500
* Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29:2003	NTU	<0,1		- Accettabile
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29:2003	mg/l	<0,05		- 0,5
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003	mg/l	<0,05		- 0,5
* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080 Man 29:2003	mg/l	0,05		- 0,2

Campione n° 1920/ 2

RISULTATO DELLE PROVE

Parametro	Metodo di analisi	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento
Conta Coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2014/AMD 1:2016	UFC/100ml	0		0
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014/AMD 1:2016	UFC/100ml	0		0

Data inizio analisi: 27/11/2019 Data fine analisi: 02/12/2019
Valori di riferimento: DLgs 31_2001

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti a prova ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non è responsabile della veridicità di quanto dichiarato dal Cliente. e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

L'Analista
Dott. Giuseppe Arena
Dott. Ne M. Arena

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Maria Manna
Firmato digitalmente da
MARIA MANNA

NV= non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilità del metodo di prova - NA= non applicabile
(*) prova non accreditata
1) Quando riportata l'incertezza, essa è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce: - ad [illegible] ta del 95%, fattore di copertura K=2 per le prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilità SR, fattore di copertura K=2, probabilità 95% per le [illegible] crobiologiche su alimenti (ISO 19036:2006+ AMD 2009); - ad un intervallo di fiducia, probabilità del 95% per le prove microbiologiche sulle acque (ISO 8199:20018).

=== FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ==========